

115年度建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目									建築物附屬設施				
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
臺灣新竹 地方檢察 署 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	/	✓	✓	
備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/													

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	新竹地方檢察 署辦公大樓	新竹縣竹北市興隆路二 段161號	每2年1次	中邦建築物公共 安全檢查有限公 司	新竹縣政府	113年	113年10月6日 至115年12月31 日	
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								
承辦人員核章：彭學富				單位主管核章：總務科長曾國書				

附表二

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	上半年度實際保養日期						備 註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	新竹地 方檢察 署	新竹縣竹 北市興隆 路二段	040172 021- 040172	每年1 次	奧迪斯電 梯股份有 限公司	中華民國昇 降設備安全 檢查協會	115年3 月19日	每月 2次			V				

### 附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	新竹地方檢察署	新竹縣竹北市興隆路二段161號	(103)府使字第383號	B2F~7F	1 年1 次	114	玖合消防有限公司	消防技師證2088號	符合	114/4/23	115 年5 月前	

#### 附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業者名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註

1	新竹地 方檢察 署	新竹縣竹北 市興隆路 161號	06382902005	北區電 機技術 顧問股 份有限 公司	新竹縣 電檢證 字第 AF70000 4-13號 號	114年10月 16日	停電保 養維護 檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 (114年10月 16日) <input type="checkbox"/> 預定完成 日期：	<input checked="" type="checkbox"/> 115 年 4月	每年 1 次	
---	-----------------	-----------------------	-------------	--------------------------------	---	----------------	------------------	----	---	---	-----------	--

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章：彭學富

單位主管核章：總務科長曾國書